

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 263947/2024/82/025912009/EC

Názov budovy: **Rekonštrukcia obchodného objektu**
Ulica, číslo: **Severné Nábřežie**
Obec: **Košice - Džungľa**
Okres: **Košice I**
Účel spracovania: **Významná obnova**

Parc. č.: **3520/36**
Katastrálne územie: **Brody**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **2333,61**
Rok kolaudácie budovy: **2010**
Posledná významná obnova: **2023**


Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:	B
Potreba energie na prípravu teplej vody:	A
Potreba energie na chladenie a vetranie:	
Potreba energie na osvetlenie:	A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod Verejná budova: ☐	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	52	68
Vysoká energetická hospodárnosť	A	A0*
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:	☒	
Prevádzkové hodnotenie:	☐	
Minimálna požiadavka 0,5 R _f :	75	141
Typická budova R _s :	296	566

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				
Rok	2023	2022	2021	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:				5,1 %
Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie: Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch /klimatizačné jednotky/				
Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:				
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:				
Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m ² .a):				2,5
Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %): 2 rekuperačné jednotky v miestnosti 1,02				80,0 %
Emisie CO ₂ v kg/(m ² .a)				10,55



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:	
Obvodový plášť: Bez návrhu opatrení.	
Strecha: Bez návrhu opatrení.	
Podlaha: Bez návrhu opatrení.	
Otvorové konštrukcie: Bez návrhu opatrení.	
Vykurovanie: Bez návrhu opatrení.	
Príprava teplej vody: Bez návrhu opatrení.	
Chladenie/vetranie:	
Osvetlenie: Nenavrhujú sa.	
Obnoviteľné zdroje energie:	
Iné:	

Predchádzajúci certifikát č: **2169/2010/84/01561/EC**
Dátum vyhotovenia: **22. 3. 2024** Platnosť najviac do: **22. 3. 2034**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Alojz Hančín**
Obchodné meno a sídlo: **Slovholding, a.s., Ľubovníkova 7, 841 08 Bratislava**
IČO: 31389163 DIČ: SK2020304814
Kontakt: **421905607435, hancin@slovholding.sk**

